

Tinghøj Service Udlejning

Stilbjergvej 37

6800 Varde

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880

Cert.nr.:	TI-15-TK-0055	Revision:	02
-----------	----------------------	-----------	----

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 3 m
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 8 spær/rammer / 21 m

Konstruktionen er tillad for:

Brug under de grønt, markerede vindstyrker målt i toppen af teltet.

Terræn kategori	Krav om overvågning og plan for evakuering				
	1. Hele året	2. Maj-sept.	3. Orkan	4. Stærk storm	5. Storm
I	24 m/s	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s
II	24 m/s	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s
III	24 m/s	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s
IV	24 m/s	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s

Dimension for jordspyd: $\varnothing 25 \times 800$ mm. (ved islåning i fast jord/moræneler)

Barduner: min. trækstyrke 2500 kg. Tagkryds og facadekryds: min trækstyrke 2500 kg

Hvor jordspyd ikke kan anvendes skal der anvendes ballast som angiver i opstillingsvejledning udgave 1, april 2015 skema 7.2 Ben skal opstilles på fast underlag.

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophængningslast pr. ramme: 40 Kg. (jævnt fordelt på spær)

Godkendt til max. 2 personer /m² siddende og 3,5 personer /m² stående

Opstilling udføres iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning – for Kibæk Telte i 3 meters bredde, udgave 1, april 2015.

For lasttilfælde 3, 4, og 5, må teltet kun benyttes under stadig overvågning og når der foreligger en evakueringsplan

Personbelastning: max. 2 personer /m² siddende og/eller 3,5 personer /m² stående

Konstruktionen er tilladt for:

- Max. 150 personer** (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat)
- Mere end 150 personer** (Nødvendige brandtekniske installationer er omfattet af inspektionen)

Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt evt. af de foreliggende pladsfordelingsplaner. Hvis dette ikke er en del af certificeringen, kan denne vurdering/godkendelse udføres af kommunen (Bek 880 §14 stk. 3 (Bek. nr 1205 af 16/11/2017))

- Certifikatet omfatter ikke pladsfordelingsplaner.**
- Certifikatet omfatter nedenstående pladsfordelingsplaner:**

Bemærkninger:

- Teltet skal opstilles med følgende afstande til andre bygninger, og på anden grund: Uden stråtag: 10 m, med stråtag: 12,5 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret analyse af muligheden for brandspredning.
- Placering må ikke blokere for flugtvej.
- Der skal min. være 2 nødudgange, og den maksimale afstand til en nødudgang, fra et vilkårligt sted i teltet, må ikke være mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang.
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal fjernes.

Dette certifikat er kun gyldigt, under forudsætning af at ovennævnte krav til opstilling og brug er opfyldt

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. inspektionsrapport for dokumentgennemgang, mærket dette certifikat nummer TI-15-TK-0074

Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport mærket dette certifikats nummer

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 04-03-2025

Certificering & Inspektion

Dato: 11-03-2020

